

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик ООО "МПЗ"

_____/_____/

С.Н.Каверин /

" " 2017 г.

2017 г.

Наименование объекта: Водопроводные сети ООО "МПЗ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1/53

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество п.м.
1	2	3	4
1	Замена подземного водопровода Ду 200 на трубы ПНД 160 мм Вк27 (стр.6) – ПГ 30 стр. 25	м	45
Итого:			45

От Подрядчика: _____

(подпись)

От Заказчика: _____

(подпись)

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

_____ / _____ /

" " 2017 г.



Заказчик, ООО "МПЗ" _____

/ С.Н. Каверин /

2017 г.

Наименование объекта: Водопроводные сети ООО "МПЗ"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 2/53

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество п.м.
1	2	3	4
1	Замена подземного водопровода Ду 200 на трубы ПНД 160 мм ПГ2 (стр.26) - ПГ 3	м	62
Итого:			62

От Подрядчика: _____

(подпись)

От Заказчика: _____

(подпись)

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____/_____/_____/

" " 2017 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО "МПЗ"

/ С.Н. Каверин /

2017 г.

Наименование объекта: Водопроводные сети ООО "МПЗ"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3/53

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество п.м.
1	2	3	4
1	Замена подземного водопровода Ду 200 на трубы ПНД 160 мм Вк9 - ПГ 10	м	26
Итого:			26

От Подрядчика: _____

(подпись)

От Заказчика: _____

(подпись)

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____/_____/_____/

" " 2017 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО "МПЗ"

С.Н. Каверин

2017 г.

Наименование объекта: Водопроводные сети ООО "МПЗ"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 4/53

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество п.м.
1	2	3	4
1	Замена подземного водопровода Ду 200 на трубы ПНД 160 мм Вк 9 (стр.32) - ПГ 9	м	53
Итого:			53

От Подрядчика:

(подпись)

От Заказчика:

(подпись)
